

Станция глубокой
биомеханической очистки
хозяйственно-бытовых
сточных вод

KoloVesi (Коло Веси)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Станции Коло Веси предназначены для полной механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и других, близких по составу, сточных вод, поступающих от зданий и сооружений, находящихся на удалении от централизованных канализационных систем.

Установки Коло Веси спроектированы для очистки стоков с параметрами, не превышающими следующие значения:

БПК полн. не более 350 мг/л

ХПК не более 525 мг/л

взвеси не более 300 мг/л

температура в интервале +15 - +38 градусов Цельсия

Сброс очищенных в станциях Коло Веси вод допускается на рельеф местности или в водные объекты при условии обеззараживания и тонкой фильтрации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Компания «Коломаки»

197183, г. Санкт-Петербург, Сабировская ул., 37

Тел. +7 (812) 309-18-46

www.kolomaki.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус очистного сооружения изготавливается из листового конструктивного полипропилена различных видов, что делает его практически невосприимчивым к агрессивным средам.

Раскрой деталей и наиболее ответственные сварные узлы выполняются на автоматическом оборудовании.

Находящееся непосредственно внутри корпуса очистного сооружения электрооборудование защищено от попадания влаги и не может быть повреждено даже в случае нештатной работы.

Блок управления электрооборудованием вынесен за пределы корпуса очистного сооружения для предотвращения повреждений в случае переполнения станции.


Подводящий патрубок очистного сооружения расположен на расстоянии 600мм от поверхности грунта до ложа трубы, отводящий патрубок расположен на расстоянии 680 мм от поверхности грунта до ложа трубы. Увеличить глубину заложения патрубков можно при помощи увеличения высоты корпуса станции.

Для этого используются надставные горловины высотой 300мм и 600мм. Надставные горловины имеют радиальные ребра жесткости, благодаря чему горловина очистного сооружения сохраняет правильную форму в грунте. Серийно производятся модификации очистных сооружений с горловиной увеличенной высоты - станции в исполнении Миди и Лонг и очистные сооружения с уменьшенной высотой корпуса.

Биофильтр-аэратор (далее аэрационный модуль) находится в горловине очистного сооружения. Аэрационный модуль выполнен в виде съемной емкости с загрузкой с развитой поверхностью и интегрированной неподвижной системой распределения стока на загрузку.

Съемные кассеты трубчатых биофильтров размещены во второй и третьей камерах очистного сооружения Коло Веси, выполнены из нетканого материала, состоящего из спрессованных переплетенных нитей полипропилена, частично наполнены природным сорбентом. Биофильтры работают погруженно, не требуют замены и обслуживания на протяжении всего периода эксплуатации.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



Сточные воды попадают в очистное сооружение через вводной патрубок диаметром 110 мм (11).

В первой камере (1) системы Коло Веси производится грубая механическая очистка стока - происходит отстаивание органической и неорганической взвеси и отделение жиров и других легких компонентов.

Через специально оборудованный перелив (14) предварительно очищенные стоки поступают во вторую камеру (2) очистного сооружения, где происходит дополнительная механическая и глубокая анаэробная биологическая очистка стоков от органических загрязнений. Практически полностью утилизируются углеводы, частично разложению подвергаются азотсодержащие соединения. Биодеструкцию обеспечивают хлопья активного ила, образующиеся в системе в процессе ее эксплуатации и активная биопленка, нарастающая на

трубчато-пластинчатых биофильтрах (8), собранных в кассету и закрепленных на переливе. Использование погружных трубчатых биофильтров позволяет улучшить качество очистки, ускорить процесс выхода станции в штатный режим работы, делает работу системы очистки сточных вод более стабильной и предсказуемой.

Далее осветленные стоки попадают самотеком через специально оборудованный перелив в третью камеру очистного сооружения (3), где созданы условия для чередования аэробной и анаэробной очистки стоков. На данном этапе практически полностью окисляются органические соединения благодаря прохождению аэробной стадии очистки. Разрушаются и усваиваются микроорганизмами белки и, частично, жиры. Активную переработку органики обеспечивают хлопья активного ила и биопленка, сосредоточенные на внешней и внутренней поверхности собранных в кассету трубчато-пластинчатых биофильтров (9). В третьей камере очистного сооружения располагается погружной насос (7) с поплавковым выключателем, управляемый электро-механическим таймером, находящимся в блоке управления станцией (вынесен за пределы очистного сооружения).

В заданные временные интервалы насос (7) включается и подает осветленный сток из третьей камеры на аэрационный модуль, расположенный в верхней части очистного сооружения. Поток воды распределяется специальным рассеивателем (6) и, благодаря углублениям нужной формы и длины на нижней поверхности рассеивателя, равномерно распределяется по загрузке (5). За счет равномерного распределения стока по загрузке (5) аэрационного модуля с развитой площадью поверхности происходит интенсивное насыщение стока кислородом. В результате микроорганизмы, содержащиеся в сточных водах третьей камеры очистного сооружения, переходят на аэробный тип питания и разрушают сложные органические соединения.

Большая часть воды, направляемая насосом в аэрационный модуль, самотеком возвращается в третью камеру, небольшая часть объема воды направляется самотеком в первую камеру очистного сооружения. Таким образом, создается циркуляция стоков внутри системы и обеспечивается равномерная подача органики на очистку. Попадающая в первую камеру вода вновь самотеком направляется во вторую и в третью камеры очистного сооружения, попутно захватывая небольшое количество органических веществ (в виде мелкодисперсной взвеси и растворов), тем самым обеспечивая периодическую и непрерывную подпитку активного ила и биопленки, даже при отсутствии вновь поступающих в систему стоков.

По мере поступления новых стоков в очистное сооружение часть воды перемещается из третьей камеры в четвертую (4) через специально оборудованный перелив (14). В четвертой камере очищенные стоки накапливаются, отстаиваются в пирамидальном отстойнике и отводятся за пределы очистного сооружения самотеком по отводному патрубку (12), либо принудительно (13) при помощи дополнительно встраиваемого в систему дренажного насоса (10) с поплавковым выключателем.

Забор воды самотечным трубопроводом и насосом осуществляется из меньшей части объема четвертой камеры, отделенного перегородкой, образующей дополнительный отстойник в форме перевернутой усеченной пирамиды. Вода поступает в отстойник снизу и замедляется, вследствие чего взвеси отделяются от жидкости более эффективно.


Работа очистных сооружений Коло Веси 15 и Коло Веси 20 не отличается от описанного принципа работы за исключением того, что осветленный сток из третьей камеры насосом распределяется на два аэрационных модуля.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Число пользователей	Производительность, л/сутки	Залповый сброс, л	Глубина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм	Вес изделия, кг
Коло Веси 3	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	99
Коло Веси 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	101
Коло Веси 3 прин.	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	104
Коло Веси 3 прин. низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	106
Коло Веси 5	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	131
Коло 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	147
Коло Веси 5 прин.	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	136
Коло Веси 5 прин. низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	152
Коло Веси 8	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148
Коло Веси 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	148
Коло Веси 8 прин.	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148
Коло Веси 8 прин. низкий корпус	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	153
Коло Веси 10	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	166
Коло Веси 10 прин.	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	171
Коло Веси 15	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	222


Коло Веси 15 прин.	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	227
Коло Веси 20	от 18 до 20	4000	1400	600	2000x2000x2738	320
Коло Веси 20 прин.	от 18 до 20	4000	1400	600	2000x2000x2738	325
Коло Веси 3 миди	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2450	108
Коло Веси 3 миди прин.	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2450	113
Коло Веси 5 миди	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	140
Коло Веси 5 миди прин.	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	145
Коло Веси 8 миди	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	157
Коло Веси 8 миди прин.	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	162
Коло Веси 10 миди	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	175
Коло Веси 10 миди прин.	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	180
Коло Веси 3 лонг	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	112
Коло Веси 3 лонг прин.	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	117
Коло Веси 5 лонг	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	144
Коло Веси 5 лонг прин.	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	149
Коло Веси 8 лонг	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	151
Коло Веси 8 лонг прин.	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	166
Коло Веси 10 лонг	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	179
Коло Веси 10 лонг прин.	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	184

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ (KOLOVESI 3-10)



Наименование	A	B	C	D	E
Kolo Vesi 3	1000	2150	1500	500	955
Kolo Vesi 3 низкий корпус	1500	1650	1000	500	1400
Kolo Vesi 3 midi	1000	2450	1500	800	955
Kolo Vesi 3 long	1000	2750	1500	1100	955
Kolo Vesi 5	1250	2150	1500	500	1195
Kolo Vesi 5 низкий корпус	1750	1650	1000	500	1600
Kolo Vesi 5 midi	1250	2450	1500	800	1195
Kolo Vesi 5 long	1250	2750	1500	1100	1195
Kolo Vesi 8	1500	2150	1500	500	1400
Kolo Vesi 8 низкий корпус	2000	1650	1000	500	1800
Kolo Vesi 8 midi	1500	2450	1500	800	1400
Kolo Vesi 8 long	1500	2750	1500	1100	1400
Kolo Vesi 10	1750	2150	1500	500	1600
Kolo Vesi 10 midi	1750	2450	1500	800	1600
Kolo Vesi 10 long	1750	2750	1500	1100	1600

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ (KOLO VESI 15-20)



Наименование	A	B	C	D	E
Kolo Vesi 15	2000	2166	1508	500	1920
Kolo Vesi 20	2000	2738	2008	500	1920

ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Погрузку, транспортировку и разгрузку станции Коло Веси необходимо осуществлять с осторожностью. Не допускаются удары при погрузке и разгрузке. При перевозке допускается располагать станцию в кузове автомобиля горизонтально. Крепление станции при перевозке требуется производить с осторожностью, не допускается приложение чрезмерных усилий, способных привести к деформации корпуса изделия. Рекомендуется производить погрузку и разгрузку станции с использованием крана-манипулятора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Станция глубокой биомеханической очистки сточных вод Коло Веси поставляется в виде готового к монтажу корпуса очистного сооружения, комплекта биофильтров и электрооборудования, требующих установки на штатные места.

Внимание! Производите монтажные работы в соответствии с Проектом проведения работ, с соблюдением норм и требований техники безопасности и в соответствии с геологическими, гидрологическими и температурными условиями в месте проведения работ!

Последовательность действий при монтаже Коло Веси:

- 1/ Подготовьте котлован заданных размеров. При монтаже стандартного оборудования глубина котлована должна быть на 150-200 мм меньше расстояния от дна до верха горловины системы и на 500 мм шире и длиннее размеров основания системы.
 - 2/ Опустите очистное сооружение в котлован на уплотненное и выровненное основание. Рекомендуется произвести подсыпку песчаной подушки под основание системы.
 - 3/ Проверьте вертикальность установки оборудования в котловане.
 - 4/ Производите послойную засыпку пазух между стенкой очистного сооружения и стенкой котлована смесью песка с цементом в соотношении от 4 к 1 до 6 к 1 в зависимости от грунтовых условий. Насыпав слой цементно-песчаной смеси в 200-300 мм по периметру системы, наполните все камеры системы водой до того же уровня. Слегка утрамбуйте грунт по периметру системы. Повторяйте описанные операции до полного засыпания котлована и до наполнения очистного сооружения водой до уровня отводящего патрубка.
- На участках с уровнем грунтовых вод, достигающим высоты до 500 мм от поверхности грунта, необходимо производить монтаж с использованием анкерных плит.

СХЕМА МОНТАЖА (KOLO VESI 3-10)





СХЕМА МОНТАЖА (КОЛО VESI 15-20)



Наименование	A	B1	B2	C	D	E	F	G
Kolo Vesi 15	2200	2200	3200	2036	825	625	420	725
Kolo Vesi 20	2200	2200	3200	2608	825	625	420	725

5/ Выньте из горловины очистного сооружения аэрационный модуль. Достаньте из модуля аэрации трубчатые биофильтры, две кассеты и шланг для насоса. (рис. №1)




рис. 1.

6/ Насос для подачи воды в аэрационный модуль установите на съемную площадку для насоса 3 камеры (закрепите насос на площадке пластиной-фиксатором). К насосу присоедините шланг и зафиксируйте хомутом. Шланг пропустите через трубу на насосной площадке. На второй конец шланга наденьте хомут. Хомут затяните так, чтобы шланг держался в трубке и не выходил из нее. Установите насосную площадку в собранном виде по меткам в третью камеру очистного сооружения. Выведите вилку насоса через отверстие в горловине очистного сооружения. (рис. №2)




рис. 2

7/ Установите (при необходимости) насос для сброса очищенной воды в четвертую камеру очистного сооружения. Используйте вторую съемную площадку для насоса (на этой площадке отсутствует труба для шланга). Соедините насос с патрубком на сброс очищенной воды при помощи шланга и хомутов. Выведите вилку от насоса через отверстие в горловине очистного сооружения. (рис.№3)




рис. 3

8/ Установите кассеты с трубчатыми биофильтрами на переливные лотки во второй и третьей камерах станции. (рис. №4)



рис. 4

9/ Установите аэрационный модуль в горловину очистного сооружения, проверьте равномерность распределения загрузки.

Последовательность действий при установке аэрационного модуля:

9.1. В третьей камере очистного сооружения проверьте установку съемной площадки с насосом и шлангом. (рис. №3)

9.2. Установите аэрационный модуль в горловину станции. Совместите прямоугольный короб в корпусе с трубой насосной площадки в третьей камере. (рис. №5)

9.3. Снимите рассеиватель в аэрационном модуле. Подключите шланг к трубке подачи воды на рассеиватель. Установите обратно рассеиватель. (рис. №5)



рис. 5

10/ Установите блок управления в штатный кронштейн или в непосредственной близости от очистного сооружения таким образом, чтобы корпус блока управления находился на достаточном расстоянии от поверхности грунта во избежание его повреждения талыми и дождевыми водами. Подключите кабель питания 220 В к клеммной колодке в блоке управления согласно инструкции. (рис. №6)


11/ Подключите к станции подводящий трубопровод и отводящий трубопровод диаметрами не меньше 110 мм.

12/ В случае использования принудительного отведения очищенной воды:

- заглушите самотечный патрубок заглушкой диаметром 110 мм
 - отпилите заглушку с принудительного патрубка (патрубок диаметром 25 мм).
- Подключите к патрубку шланг для принудительного сброса очищенной воды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ

Выполняется аттестованным электромонтером, допущенным к проведению данного вида работ. Соблюдайте правила техники безопасности! Производите электромонтажные работы при снятом напряжении! Защитите цепь питания УЗО (устройством защитного отключения).



1. Откройте крышку блока управления (щитка), открутив четыре самореза.
2. Заведите кабель питания (медный одножильный либо медный витой) сечением 3*1,5 в щит через ввод с электро-сальником (рис. №6). Сальник установите самостоятельно (находится в блоке управления).
3. Подключите:
 - к контакту №1 - рабочий ноль (N)
 - к контакту №2 - защитное заземление (PE)
 - к контакту №3 - подключить фазу (L)
4. В таймер подключите вилку от насоса из камеры №3 (подача стока на биофильтр).
5. Проверьте режим работы таймера (по умолчанию выставлен режим: 30 минут работы насоса (2 сектора шкалы таймера нажаты, находятся в нижнем положении), 45 минут пауза в работе насоса (3 сектора шкалы таймера в верхнем положении)).
6. Если станция эксплуатируется с принудительным сбросом очищенной воды, то во второе гнездо розетки подключите вилку от насоса из камеры №4. Принудительный выброс очищенного стока включается от поплавка выключателя насоса.
7. Закройте крышку щитка, уложив в пропилы кабели от насосов и закрутив 4 самореза.
8. Подайте электрическое питание на блок управления.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАНОВЫМ ТРУБОПРОВОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Используемые фановые трубы должны иметь сечение не менее 100мм. Фановый трубопровод должен быть оснащен вентиляционным стояком диаметром не менее 100 мм, выведенным на кровлю здания для отведения отработанных газов и предотвращения попадания канализационных газов в помещения.

Не перекрывайте доступ воздуха к крышке очистного сооружения. Вентиляция пространства под крышкой обеспечивается благодаря наличию вентиляционных отверстий в крышке, технологических отверстий в горловине и неплотному прилеганию крышки к горловине.

Электроснабжение должно быть стабилизировано и не должно отклоняться от нормативного более чем на 10 %. Скачки напряжения не допускаются.

Цепь питания очистного сооружения должна быть защищена автоматическим выключателем и устройством защитного отключения.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СТАНЦИИ И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите визуальный контроль очистного сооружения не реже 1 раза в 6 месяцев.

Организируйте откачку осадка из всех камер очистного сооружения не реже 1 раза в 2 года. Рекомендуется производить откачку 1 раз в год. При откачке осадка со дна камер очистного сооружения оставляйте не менее 20% объема стока в камерах системы. По окончании откачки незамедлительно наполните все камеры системы водой до уровня отводящего патрубка.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ СТАНЦИИ

Гарантийный срок службы пластиковых частей очистного сооружения не менее 25 лет. Гарантийный срок службы электрооборудования - 1 год с момента ввода в эксплуатацию в случае, если иное не предусмотрено паспортами входящих в комплект устройств (при отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию - 1 год с момента реализации очистного сооружения).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Старайтесь не превышать приведенные в паспорте нормативные объемы сточных вод, поступающих в очистное сооружение.

Используйте биологические препараты для очистных сооружений.

Ограничьте поступление в систему избыточного количества хлорсодержащих санитарных препаратов и моющих веществ, содержащих фенолы.

ПАРАМЕТРЫ СТОЧНЫХ ВОД НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ИЗ СТАНЦИИ КОЛО ВЕСИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметр	Единица измерения	Допустимое значение на входе	Максимальное значение на выходе
рН		6,5-9,0	6,5-8,5
Взвешенные вещества	мг/л	300	0,25
БПК полн.	мг/л	350	3
ХПК	мг/л	525	-



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Коломаки Петтари»

Место нахождения: 194214, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Мгинский, дом 5, адрес места осуществления деятельности: 197183, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Д, офис д83, Основной государственный регистрационный номер: 1167847427340, телефон: +78123091846, адрес электронной почты: info@kolomaki.ru

в лице Генерального директора Горкуценко Ирины Владимировны

заявляет, что Машин и оборудование для коммунального хозяйства, оборудование для очистки сточных вод, установки глубокой биомеханической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, торговых марок "Коло Веси", "Коло Илма" «Коло Тулли», "ТУК", "Таллетус" «Профит», «Кипли»: жируловители, пескоуловители, крахмалоуловители, септики

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Коломаки Петтари»

Место нахождения: 194214, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Мгинский, дом 5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Сабировская, дом 37, литер Д, офис д83

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-001-05453195-2017 "Установки глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии "КОЛО"

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 21 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СДС3/042017-524 от 04.05.2017 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-ГРУПП", аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00011, Руководство по эксплуатации, Паспорт на изделие, Обоснование безопасности

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний". ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.05.2020 включительно


(подпись)
Kolomaki
М.П.

Горкуценко Ирина Владимировна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ПБ98.В.00057

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.05.2017



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1891
от 16.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 413

- Наименование продукции:** Установка биомеханической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии "Коло" (Коло Веси, Коло Илма, Коло Тули) производительностью от 0,6 до 60 метров кубических в сутки.
- Организация-изготовитель:** ООО «Коломаки», 194214, г. СПб, Мгшинский пер., д.5.
- Получатель заключения:** ООО «Коломаки», 194214, г. СПб, Мгшинский пер., д.5.
- Представленные материалы:**
 - ТУ 4859-001-72430410-2014;
 - Протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ООО «Микроли» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB72, №ГЭСЭН RU.ЦОА.764) №1/10-951 от 22.10.2014 г.
- Область применения продукции:** Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, общежитий, гостиниц, предприятий общественного питания, населенных пунктов, вахтовых поселков и других объектов, оборудованных санитарно-гигиеническими узлами и пунктами.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНЫХ ПРОДУКЦИИ

В данном протоколе экспертизы производится оценка эффективности работы вышеуказанных очистных сооружений (Установки глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии "Коло" (Коло Веси, Коло Илма, Коло Тули) производительностью от 0,6 до 60 метров кубических в сутки) для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов гостиниц, предприятий общественного питания, населенных пунктов, вахтовым поселкам и других объектов, оборудованных санитарно-гигиеническими ульями и кухнями.

Также санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований.

В соответствии с данными, представленными в протоколе лабораторных исследований испытательского лабораторного центра ООО «Мирон» №1/10-95) от 22.10.2014 г., была проведена оценка очистки сточной воды до и после очистки вышеуказанной установки:

Выявлены следующие результаты:

- Взвешенные вещества, мг/л: до очистки - 281,9;
после очистки - 1,9;
 - Азот аммонийный, мг/л: до очистки - 26,9;
после - 1,1;
 - БПК₅, мг/л: до очистки - 77,2;
после очистки - 0,9;
 - СПАВ, мг/л: до очистки - 9,1;
после очистки - 0,2;
 - ХПК, мг/л: до очистки - 89,3;
после - 7,7.
- Эффективность очистки по взвешенным веществам составила - 99,3%;
 - Эффективность очистки по азоту аммонийному составила - 95,9%;
 - Эффективность очистки по БПК₅ составила - 98,8%;
 - Эффективность очистки по СПАВ составила - 97,8%;
 - Эффективность очистки по ХПК составила - 91,4%.

Исследования по разделу 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»:

Фрагмент образца – полипропилен

- Запах водной вытяжки, в баллах - не более 2;
- Цветность - не более 20°;
- Мутность по формазину, не более - 2,6 единиц;
- Пенообразование - Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм;
- Водородный показатель (рН) - 6 - 9;
- Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более - 5,0;

- Санитарно – химические миграционные показатели (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия, Время экспозиции – 24 часа, Температура раствора 20°С (далее комнатная)), мг/л, не более:
Формальдегид - 0,05; Спирт метиловый, - 3,0; Спирт бутиловый, - 0,1; Спирт изобутиловый - 0,15; Ацетальдегид - 0,2; Этилшестат - 0,2; Алетон - 2,2.

После установки и ввода в эксплуатацию данного оборудования, необходимо проведение исследований генерируемых физических факторов в соответствии с требованиями раздела 7 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ВЫВОДЫ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция – Установка биомеханической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии "Коло" (Коло Веси, Коло Илма, Коло Тули) производительностью от 0,6 до 60 метров кубических в сутки соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (раздел 3) и может применяться для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от индивидуальных жилых домов, общежитий, гостиниц, предприятий общественного питания, населенных пунктов, вахтовых поселков и других объектов, оборудованных санитарно-гигиеническими узлами и кухнями при уровне эффективности не ниже вышеуказанных величин.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»


А.А. Брыченков

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Модель

Дата продажи

Продавец

печать

Транспортировка произведена

Транспортная компания

печать, дата

Монтаж произведен

Монтажная организация

печать, дата

Запуск в эксплуатацию произведен

Организация

печать, дата

Отметки о проведении обслуживания и ремонта

Дата	Виды работ	Организация	Подпись, печать