

# ЭЛЕМЕНТ

## Инструкция монтажа установки Элемент Стандарт-12

Параметры станции:

L длина	w ширина	d корпуса	h станции
3500	1275	1 270	1650

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1,8 x 4,0 м глубиной 1,7 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована - осуществляется параллельно с заполнением станции водой, на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригрузки); засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,1 м далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

7,28 м <sup>3</sup>	Песок строительный или отсев
1103 кг	Цемент (Марка 400 - 500)
2,09 м <sup>3</sup>	Вода (Для заполнения станции в качестве пригрузки)

Необходимые работы:

11,7 м <sup>3</sup>	Объем выборки грунта
5,0 м <sup>3</sup>	Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП
7,18 м <sup>3</sup>	Обратная засыпка ЦПС и песка строительного

